

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ  
ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ ИШЕМБАЙ КАЛАҢЫНЫҢ  
КАТНАШ ТӨРЭГЕ  
«АЛЕНУШКА» 31-СЕ БАЛАЛАР  
БАКСАҢЫ МУНИЦИПАЛЬ  
АВТОНОМИЯЛЫ МӘКТӘПКӘСӘ  
БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ  
(БР Ишембай районы МР Ишембай к.  
катнаш төрәге «Аленушка» 31-се  
балалар баксаһы МАМББУ)  
453211, Башкортостан Республикаһы,  
Ишембай к., Докучаев урамы, 16 Аорт  
Тел. /факс (34794) 4-27-25  
E-mail: detskiisad.31@mail.ru



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31  
«АЛЕНУШКА» КОМБИНИРОВАННОГО  
ВИДА ГОРОДА ИШИМБАЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН  
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  
(МАДОУ детский сад № 31 «Аленушка»  
комбинированного вида г. Ишимбай МР  
Ишимбайский район РБ)  
Докучаева ул., д. 16, г. Ишимбай,  
Республика Башкортостан, 453211  
Тел. /факс (34794) 4-27-25  
E-mail: detskiisad.31@mail.ru

ОКПО 48883084. ОГРН 1020280000190. ИНН 0261009544/КПП 026101001

Исх.№ 47 от 31.07.2023 г.

Государственному  
инспектору города Салават и  
Ишимбайского района  
по пожарному надзору  
**Т.Р. САФИУЛЛИНУ**,  
Заведующего МАДОУ детский сад  
№ 31 «Аленушка»  
комбинированного вида  
г. Ишимбай МР  
Ишимбайский район РБ  
**БРАЙЦЕВОЙ Т.В.**

#### ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности № 226/1 от 06.12.2021 года  
по МАДОУ детскому саду № 31 «Аленушка» комбинированного вида  
г. Ишимбая МР Ишимбайский район РБ  
выявленных Министерством Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан Управлением  
надзорной деятельности и профилактической работы Салаватского межрайонного  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы

В МАДОУ детский сад № 31 «Аленушка» комбинированного вида г. Ишимбая МР  
Ишимбайский район РБ были проведены следующие мероприятия по устранению  
выявленных нарушений согласно предписания № 226/1 от 06.12.2021 года:

| № п/п | Вид нарушения<br>обязательных требований<br>пожарной безопасности с<br>указанием конкретного<br>места нарушения | Содержание пункта и<br>наименование<br>нормативного правового<br>акта РФ и нормативного<br>документа по пожарной<br>безопасности, требования<br>по которому нарушены | Срок<br>устранения<br>нарушения  | Отметка<br>выполнения |
|-------|---|--|--|-----------------------|
| 1.    | Подвал не оборудован<br>АПС   | п. 4.4 СП<br>486.131.1500.2020<br>«Системы<br>противопожарной<br>защиты. Перечень  | 01.09.2023 г.<br>согласно<br>отсрочке, по<br>ходатайству<br>(решение № |                       |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    |   | оборудований, помещений подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»   | №В-169-34461 от 16.11.2022 года).  | 1. Разработана смета для оборудования АПС, замесов АПС.<br>2. Отправлено информационное письмо в адрес МКУУО о выделении средств для проведения данного вида работ (копии писем прилагаются) (приложение № 1);<br>3. На данный момент получен ответ от МКУУО, что работы будут устранины по мере поступления финансовых средств (копии писем прилагаются) (приложение № 2) |
| 5. | Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости дымогазопроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями в подвальной помещении | п. 15 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479  | 01.09.2023 г. согласно отсрочке, по ходатайству (решение № №В-169-34461 от 16.11.2022 года). |  |
| 6. | Провода соединительных системы оповещения людей о пожаре не проложены в строительных конструкциях, коробках или каналах из негорючих материалов   | п. 3.9 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»  | 01.09.2023 г. согласно отсрочке, по ходатайству (решение № №В-169-34461 от 16.11.2022 года). |  |
| 7. | Система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа в помещениях дошкольного образовательного учреждения с числом мест более 150 оповещает всех находящихся людей в учреждении без использования специального текста оповещения. Используется текст, способный вызвать панику                          | п. 5.1, п.6 табл.2 НПБ 104-03 «Проектирование оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; п.1 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования безопасности» | 01.09.2023 г. согласно отсрочке, по ходатайству (решение № №В-169-34461 от 16.11.2022 года). |  |
| 8. | АПС и СОУЭ смонтированы проводом КПСЭСнг. Требуется замена на провод КпСН(А)-FRLSTx для учреждений  | ГОСТ 31565-2012  | 01.09.2023 г. согласно отсрочке, по ходатайству (решение № №В-169-34461 от 16.11.2022 года). |  |

Заведующий:

Принесла Софья Исаева  
09.08.2023г.

*И.И.*



Т.В. Брайтцева

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ ИШЕМБАЙ КАЛААНЫҢ  
КАТНАШ ТӨРЭҘЕ

«АЛЕНУШКА» 31-СЕ БАЛАЛАР  
БАКСАҢЫ МУНИЦИПАЛЬ  
АВТОНОМИЯЛЫ МӨКТӨПКӨСӨ  
БЕЛЕМ БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ  
(БР Ишембай районы МР Ишембай т.  
катнаш төрәге «Аленушка» 31-се  
балалар баксаһы МАМББУ)  
453211, Башкортостан Республикаһы,  
Ишембай т., Докучаева урамы, 16 йорт  
Тел./факс (34794) 2-03-43  
E-mail: detskiisad.31@mail.ru




МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31  
«АЛЕНУШКА» КОМБИНИРОВАННОГО  
ВИДА ГОРОДА ИШИМБАЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН  
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  
(МАДОУ детский сад № 31 «Аленушка»  
комбинированного вида г. Ишимбай МР  
Ишимбайский район РБ)  
Докучаева ул., д. 16, г. Ишимбай,  
Республика Башкортостан, 453211  
Тел./факс (34794) 2-03-43  
E-mail: detskiisad.31@mail.ru

ОКПО 48883084, ОГРН 1020280000190, ИНН 0261009544 КПП 026101001

Исх. № 66 от 14.12.2021 г.

Начальнику МКУУО  
администрации  
муниципального  
района Ишимбайский район  
И.И. Исмагилову  
заведующего МАДОУ  
д. с. № 31 «Аленушка»  
Брайцевой Т.В.



Служебное письмо

Довожу до Вашего сведения, что в ходе плановой проверки Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан, Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Салаватского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы на основании решения о проведении плановой выездной проверки от 23 ноября 2021 года - с 25.11.2021 года по 08.12.2021 года было получено предписание № 226/1 от 06.12.2021 года. Для его выполнения, прошу Вас оказать содействие в выделение денежных средств в 2022 году по устранению следующих пунктов предписания:

| № | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены |
|---|--|--|
| 1 | Провода соединительных линий системы оповещения людей о пожаре не проложены в строительных конструкциях.         | п. 3.9 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»  |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | коробках или кабелях из негорючих материалов  |  |
| 2 | Система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа в помещениях дошкольного образовательного учреждения с числом мест более 150 оповещает всех находящихся людей в учреждении без использования специального текста оповещения. Используется текст, способный вызвать панику. | п. 5.1, п.6 табл.2 НПБ 104-03 «Противопожарные системы оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; п.1 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» |
| 3 | АПС и СОУЭ смонтированы проводом КпСН(А)-FR1.5Tx. Требуется замена на провод КпСН(А)-FR1.5Tx для детских учреждений   | ГОСТ 31565-2012  |

Данные пункты указаны повторно, ранее на их устранение указывало предписание № 138/1/1 от 28.09.2018 года, предписание № 184/1/1 от 30.12.2019 года, предписание № 176/1/1 от 14.10.2020 года. Однако до настоящего времени из-за отсутствия финансирования мы не можем их выполнить. Разработана вся сметная документация. (копию сметы и предписания, прилагаю).

Заведующий



*Handwritten signature*

Т.В. Брайцева



БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЫ  
ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ ИШЕМБАЙ КАЛАЬНЫ  
КАТНАШ ТӨРЭГЕ «АЛЕНУШКА» 31-СБ  
БАЛАЛАР БАКСАНЫ МУНИЦИПАЛЬ  
АВТОНОМИЯЛЫ МӘКТЕПКӘСӘ БЕЛЕМ  
БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕНЫ  
16Р Ишембай районы МР Ишембай т.  
катнаш төрзәге «Аленушка» 31-се балалар  
баксаһы МАМББУ)  
453211, Башкортостан Республикаһы,  
Ишембай т. Докучаев урамы, 16 Һорт  
Тел. /факс (34794) 2-03-43  
E-mail: detskisad.31@mail.ru



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31  
«АЛЕНУШКА» КОМБИНИРОВАННОГО  
ВИДА ГОРОДА ИШЕМБАЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИШЕМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА  
БАШКОРТОСТАН  
(МАДОУ детский сад № 31 «Аленушка»  
комбинированного вида г. Ишембая МР  
Ишембайский район РБ)  
Докучаева ул., д. 16, г. Ишембай,  
Республика Башкортостан, 453211  
Тел. /факс (34794) 2-03-43  
E-mail: detskisad.31@mail.ru

ОКПО 45883084, ОГРН 1020280000190, ИНН 0261009544, КПП 026101001

Иск. № 69 от 20.12.2021 г.

ИКУ управление образования  
МР Ишембайский район РБ  
Исходя № 7237  
21. 12. 2021

Начальнику МКУУО  
Администрация муниципального  
района Ишембайский район  
И.И. Исмагилову  
заведующего МАДОУ д.с. № 31  
«Аленушка»  
Брайцовой Т.В.

**Службное письмо**

Довожу до Вашего сведения, что в ходе плановой проверки Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан, Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Салаватского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы на основании решения о проведении плановой выездной проверки от 23 ноября 2021 года - с 25.11.2021 года по 08.12.2021 года было получено предписание № 226/1 от 06.12.2021 года. Для его выполнения, прошу Вас оказать содействие в выделении денежных средств в 2022 году по устранению следующего пункта предписания:

| № | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены |
|---|--|--|
| 1 | Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымодымнепроницаемость, обнаруживавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями в подвальном помещении | п. 15 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479  |

Разработана сметная документация, копии сметы и предписания, прилагаю).

Заведующий



Т.В. Брайтцева


БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  
ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ ИШЕМБАЙ КАЛАҺЫНЫҢ  
КАТНАШ ТӨРЭГЕ «АЛЕНУШКА» 31-СЕ  
БАЛАЛАР БАКСАҺЫ МУНИЦИПАЛЬ  
АВТОНОМИЯЛЫ МӘКТӘПКӘСӘ БЕЛЕМ  
БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ  
(БР Ишембай районы МР Ишембай т.  
катнаш төрөгө «Аленушка» 31-се балалар  
баксаһы МАМББУ)  
453211, Башкортостан Республикаһы,  
Ишембай т., Докучаева урамы, 16 йорт  
Тел. /факс (34794) 4-27-25  
E-mail: detskisad.31@mail.ru



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31  
«АЛЕНУШКА» КОМБИНИРОВАННОГО  
ВИДА ГОРОДА ИШЕМБАЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИШЕМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА  
БАШКОРТОСТАН  
(МАДОУ детский сад № 31 «Аленушка»  
комбинированного вида г. Ишембай МР  
Ишембайский район РБ)  
Докучаева ул., д. 16, г. Ишембай  
Республика Башкортостан, 453211  
Тел. /факс (34794) 4-27-25  
E-mail: detskisad.31@mail.ru

ОКПО 48883084, ОI PH 1020280000190, ИНН 0261009744 КПП 026101001

Исх. № 01 от 14.01.2022 г.



Начальнику МКУУО  
Администрации муниципального  
района Ишимбайский район  
И.И. Исмагилову  
заведующего МАДОУ д. с. № 31  
«Аленушка»  
Брайцовой Т.В.

#### Служебное письмо

Довожу до Вашего сведения, что в ходе плановой проверки Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан, Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Салаватского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы на основании решения о проведении плановой выездной проверки от 23 ноября 2021 года - с 25.11.2021 года по 08.12.2021 года было получено предписание № 226/1 от 06.12.2021 года. Для его выполнения, прошу Вас оказать содействие в выделение денежных средств в 2022 году по устранению следующего пункта предписания:

| № | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены  |
|---|--|---|
| 1 | Подвал не оборудован АПС   | п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» |

Разработана сметная документация (копия сметы и предписания, прилагаю).

Заведующий



Т.В. Брайтцева

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ  
ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ ИШЕМБАЙ КАЛАҢЫНЫҢ  
КАТНАШ ТӨРЗӨГӨ

«АЛЕНУШКА» 31-СЕ БАЛАЛАР  
БАКСАҢЫ МУНИЦИПАЛЬ  
АВТОНОМИЯЛЫ МӨКТӘПКӘСӨ  
БЕЛЕМ БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ  
(БР Ишембай районы МР Ишембай к.  
хатнаш төрзөгө «Аленушка» 31-се  
балалар баксаһы МАМББУ)  
453211. Башкортостан Республикаһы,  
Ишембай к., Докучаев урамы, 16 йорт  
Тел./факс (34794) 4-27-25  
E-mail: detskiisad.31@mail.ru



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31  
«АЛЕНУШКА» КОМБИНИРОВАННОГО  
ВИДА ГОРОДА ИШИМБАЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН  
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  
(МАДОУ детский сад № 31 «Аленушка»  
комбинированного вида г. Ишимбай МР  
Ишимбайский район РБ)  
Докучаева ул., д. 16, г. Ишимбай,  
Республика Башкортостан, 453211  
Тел./факс (34794) 4-27-25  
E-mail: detskiisad.31@mail.ru

ОКПО 48883084, ОГРН 1020280000190, ИНН 0261009544 КПП 026101001

Исх. № 25 от 04.04.2022 г.

Начальнику МКУУО  
администрации  
муниципального  
района Ишимбайский район  
И.И. Исмагилову



**УВАЖАЕМЫЙ**  
**Ильшат Идиятуллович!**

Прошу Вас оказать содействие в выделение средств для выполнения предписания № 226/1 от 06.12.2021 года выданного Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан, Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Салаватского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности до 01 декабря 2022 года. Необходимо устранить следующее:

| № | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены  |
|---|---|---|
| 1 | Провода соединительных линий системы оповещения людей о пожаре не проложены в строительных конструкциях, коробках или каналах из негорючих материалов   | п. 3.9 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»   |
| 2 | Система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа в помещениях дошкольного образовательного учреждения с числом мест более 150 оповещает всех находящихся людей в учреждении без использования специального текста оповещения. Используется текст, способный | п. 5.1, п.6 табл.2 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; п.1 табл. 2 СП 3.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной |

|   | вызвать проверку  | безопасности»   |
|---|---|---|
| 3 | АПС и СОУЭ смонтированы проводом КПСЭСнг. Требуется замена на провод КвСНг(А)-FRLSTx для детских учреждений   | ГОСТ 31565-2012   |
| 4 | Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных перегородок различными инженерными и технологическими коммуникациями в подвальном помещении | п. 15 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479   |
| 5 | Подвал не оборудован АПС  | п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» |

Данные пункты указаны повторно, ранее на их устранение указывало предписания № 138/1/1 от 28.09.2018 года, предписание № 184/1/1 от 30.12.2019 года, предписание № 176/1/1 от 14.10.2020 года. Однако до настоящего времени из-за отсутствия финансирования мы не можем их выполнить. Разработана вся сметная документация, (копию смет и предписания, прилагаю).

Заведующий



Т.В. Брайцева



БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ  
ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ ИШЕМБАЙ КАЛАҢЫНЫҢ  
КАТНАШ ТӨРЗӨГЕ  
«АЛЕНУШКА» 31-СЕ БАЛАЛАР  
БАКСАҢЫ МУНИЦИПАЛЬ  
АВТОНОМИЯЛЫ МӘКТӘПКӨСӨ  
БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ  
(БР Ишембай районы МР Ишембай т.  
катнаш төрзөгө «Аленушка» 31-се  
балалар баксаһы МАМББУ)  
453211, Башкортостан Республикаһы,  
Ишембай т., Докучаев урамы, 16 йорт  
Тел./факс (34794) 4-27-25  
E-mail: detskiisad.31@mail.ru



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31  
«АЛЕНУШКА» КОМБИНИРОВАННОГО  
ВИДА ГОРОДА ИШИМБАЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН  
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  
(МАДОУ детский сад № 31 «Аленушка»  
комбинированного вида г. Ишимбая МР  
Ишимбайский район РБ)  
Докучаева ул., д. 16, г. Ишимбай,  
Республика Башкортостан, 453211  
Тел./факс (34794) 4-27-25  
E-mail: detskiisad.31@mail.ru

ОКПО 48883084, ОГРН 1020280000190, ИНН 0261009544/КПП 026101001

Исх. № 59 от 21.12.2022 г.

Начальнику МКУУО  
администрации  
муниципального  
района Ишимбайский район  
И.И. Исмагилову

**УВАЖАЕМЫЙ**  
**Ильшат Идиятуллович!**

Довожу до вашего сведения, что 10 ноября 2022 года было направлено ходатайство в адрес Салаватской межрайонной ОНД и ПР УНДиПР Главному государственному инспектору города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору С.В. Дегтярёву. Об отсрочке исполнения пунктов предписания Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий УНДиПР ГУ МЧС России по республике Башкортостан Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан от 06.12.2021 года № 226/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, которые требуют больших финансовых вложений. По решению Главного государственного инспектора города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарной безопасности С.В. Дегтярёвым нашему учреждению был продлён срок исполнения данного предписания до 01.09.2023 года (копия решения и предписания прилагаю).

На основании вышеизложенного, прошу Вас оказать содействие по выделению средств в 2023 году. С целью выполнения предписания № 226/1 от 06.12.2021 года выданного Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан, Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Салаватского межрайонного отдела надзорной

деятельности и профилактической работы. Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности до 01 сентября 2023 года. Необходимо устранить следующее:

| № | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены   |
|---|---|--|
|   | 1   | 3  |
| 1 | Провода соединительных линий системы оповещения людей о пожаре не проложены в строительных конструкциях, коробках или каналах из негорючих материалов   | п. 3.9 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»  |
| 2 | Система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа в помещениях дошкольного образовательного учреждения с числом мест более 150 оповещает всех находящихся людей в учреждении без использования специального текста оповещения. Используется текст, способный вызвать панику                              | п. 5.1, п.6 табл.2 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; п.1 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» |
| 3 | АПС и СОУЭ смонтированы проводом КПСЭСнг. Требуется замена на провод КпСН(А)-FRLSx для детских учреждений   | ГОСТ 31565-2012  |
| 4 | Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями в подвальном помещении | п. 15 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479  |
| 5 | Подвал не оборудован АПС  | п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»                  |


Разработана вся сметная документация, (копию смет ранее предоставлялись в МКУУО).

Заведующий



*Т.В. Брайцева*

Т.В. Брайцева



БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ  
ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ ИШЕМБАЙ КАЛАҢЫНЫҢ  
КАТНАШ ТӨРЭГЕ  
«АЛЕНУШКА» 31-СЕ БАЛАЛАР  
БАКСАҢЫ МУНИЦИПАЛЬ  
АВТОНОМИЯЛЫ МӘКТӘПКӘСӘ  
БЕЛЕМ БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ  
(БР Ишембай районы МР Ишембай к.  
катнаш төрзәге «Аленушка» 31-се  
балалар баксаһы МАМББУ)  
453211, Башкортостан Республикаһы,  
Ишембай к., Докучаев урамы, 16 йорт  
Тел./факс (34794) 4-27-25  
E-mail: detskiisad.31@mail.ru



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31  
«АЛЕНУШКА» КОМБИНИРОВАННОГО  
ВИДА ГОРОДА ИШИМБАЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН  
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  
(МАДОУ детский сад № 31 «Аленушка»  
комбинированного вида г. Ишимбая МР  
Ишимбайский район РБ)  
ул. Докучаева, д. 16, г. Ишимбай,  
Республика Башкортостан, 453211  
Тел./факс (34794) 4-27-25  
E-mail: detskiisad.31@mail.ru

ОКПО 48883084. ОГРН 1020280000190. ИНН 0261009544/КПП 026101001

Исх. № 42 от 17.07.2023 г.



Начальнику МКУУО  
администрации  
муниципального  
района Ишимбайский район  
**И.И. ИСМАГИЛОВУ**

**УВАЖАЕМЫЙ  
Ильшат Идиятуллович!**

В декабре 2022 года наше учреждение получило отсрочку по исполнению пунктов предписания Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий УНДиПР ГУ МЧС России по республике Башкортостан Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан от 06.12.2021 года № 226/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, которые требуют больших финансовых вложений до 01.09.2023 года.

Данная информация с просьбой о включении МАДОУ детский сад № 31 «Аленушка» в план по финансированию 2023 года (с целью выполнения пунктов предписания) была доведена до вас ранее в письме от 21.12.2022 года.

Необходимо устранить следующее:

| № | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения                                      | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены |
|---|---|--|
|   | 1   | 3  |
| 1 | Провода соединительных линий системы оповещения людей о пожаре не проложены в строительных конструкциях, коробках или каналах из негорючих материалов | п. 3.9 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»  |
| 2 | Система оповещения и управления   | п. 5.1, п.6 табл.2 НПБ 104-03  |



|   |   |   |
|---|---|---|
|   | эвакуацией 3-го типа в помещениях дошкольного образовательного учреждения с числом мест более 150 оповещает всех находящихся людей в учреждении без использования специального текста оповещения. Используется текст, способный вызвать панику  | «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; п.1 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»              |
| 3 | АПС и СОУЭ смонтированы проводом КПСЭСнг. Требуется замена на провод КпСНг(А)-FRLSTx для детских учреждений   | ГОСТ 31565-2012   |
| 4 | Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями в подвальном помещении | п. 15 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479   |
| 5 | Подвал не оборудован АПС  | п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» |

Разработана вся сметная документация, которая была ранее представлена в МКУ УО.

На данный момент финансирование не выделялось и вопрос по выполнению предписания не решён. Прошу вас дать письменный ответ о сроках финансирования данных видов работ, для формирования ответа о ходе выполнения предписания в Салаватской межрайонной ОНД и ПР УНДиПР Главному государственному инспектору города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан.

Заведующий



Т.В. Брайцева



БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
МӨҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ  
МУНИЦИПАЛЬ ХАЗНА УЧРЕЖДЕНИСЫ  
(БҖ ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МР МН МКУ)  
Степановский ур., 63В., Ишимбай т. Башкортостан  
Республикасы, 453215



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИШЕМБАЙСКИЙ РАЙОН  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
(МКУ УО МР ИШЕМБАЙСКИЙ РАЙОН)  
ул. Сталинская, д.63, г. Ишимбай,  
Республика Башкортостан, 453215

Тел./факс (34794) 4-08-73 | E-mail: [mkmo@ishim.ru](mailto:mkmo@ishim.ru) | <http://ishimko.gov.ru/>  
ОКПО 02120168 | ОГРН 1020201773426 | ИНН/КПП 0261003581 / 026101001

Исх. № 2058 от 30.12.2011 Заведующему МАДОУ  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ детский сад №31 «Аленушка»  
комбинированного вида  
г. Ишимбай МР ИР РБ  
Т.В.БРАЙЦЕВА

[информация по финансированию]

Уважаемая Татьяна Владимировна!

Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан сообщает следующее.

Пункты предписаний по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- провода соединительных линий системы оповещения людей о пожаре проложены в строительных конструкциях, коробках или каналах из негорючих материалов;
  - система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа в помещениях дошкольного образовательного учреждения с числом мест более 150 оповещает всех находящихся людей в учреждениях без использования социального текста оповещения. Используется текст, способный вызвать панику;
  - АПС и СОУЭ смонтированы проводом КПСЭСнг. Требуется замена на провод КпСНг(А)-FRLSTx для детских учреждений;
  - не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными технологическими коммуникациями в подвальной помещении;
  - подвал не оборудован АПС
- будут устранены по мере поступления финансовых средств.

Заведующий отделом ОБ и  
ЖОУ

Л.И. Гарифуллина

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
МӘҒАРИФ ИДАРАТЫҒЫ  
МУНИЦИПАЛЬ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЕСЫ  
(БҒ ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МР МЯ МКУ)  
Станционная ул. 63В, Ишимбай ш., Башкортостан  
Республикасы, 453215



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИШЕМБАЙСКИЙ РАЙОН  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
(МКУ УО МР ИШЕМБАЙСКИЙ РАЙОН)  
ул. Станционная, д.63, г. Ишимбай,  
Республика Башкортостан, 453215

Тел./факс: (34794) 4-08-73 | E-mail: mku@ishimbay.gov.ru | http://ishimbay.gov.ru  
ОКПО 02120168 | ОГРН 1020201773426 | ИНН/КПП 10261003581 / 026101001

Исх. № 176 от 08.02.2022 Заведующему МАДОУ  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ детский сад №31 «Аленушка»  
комбинированного вида  
г. Ишимбай МР ИР РБ  
Т.В.БРАЙЦЕВА

[информация по финансированию]

Уважаемая Татьяна Владимировна!

Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан сообщает следующее.

Пункты предписаний по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- провода соединительных линий системы оповещения людей о пожаре проложены в строительных конструкциях, коробках или каналах из негорючих материалов;

- система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа в помещениях дошкольного образовательного учреждения с числом мест более 150 оповещает всех находящихся людей в учреждениях без использования социального текста оповещения. Используется текст, способный вызвать панику;

- АПС в СОУЭ смонтированы проводом КПСЭСнг. Требуется замена на провод КпСНг(А)-FRLSTx для детских учреждений;

- не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными технологическими коммуникациями в подвальном помещении;

- подвал не оборудован АПС

будут устранены по мере поступления финансовых средств, на 2022 год финансирование не предусмотрено.

Заведующий отделом ОБ в  
ЖОУ

Л.И. Гарифуллина

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАһЫ  
ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ  
МУНИЦИПАЛЬ ХАЗНА УЧРЕЖДЕНИЕНА  
(БР ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МР ММ МКУ)  
Сталинский пр ур. 63а, Ишимбай ш., Башкортостан  
Республикаһы, 453215



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИШЕМБАЙСКИЙ РАЙОН  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
(МКУ УО МР ИШЕМБАЙСКИЙ РАЙОН)  
ул. Сталинский пр., д.63, г. Ишимбай,  
Республика Башкортостан, 453215

Тел./факс (34794) 4-08-75 | E-mail: [ishimbay@mail.ru](mailto:ishimbay@mail.ru) | <http://ishimbayko.norod.ru>  
ОКПО 02120168 | ОГРН 1020201773426 | ИНН/КПП 0261003581 / 026101001

Исх. № 569 от 07.04.2022 г.  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заведующему МАДОУ  
детский сад №31 «Аленушка»  
комбинированного вида  
г. Ишимбай МР ИР РБ  
**Т.В.БРАЙЦЕВА**

[информация по финансированию]

Уважаемая Татьяна Владимировна!

Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан сообщает следующее.

Пункты предписаний по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- провода соединительных линий системы оповещения людей о пожаре проложены в строительных конструкциях, коробках или каналах из негорючих материалов;
  - система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа в помещениях дошкольного образовательного учреждения с числом мест более 150 оповещает всех находящихся людей в учреждениях без использования социального текста оповещения. Используется текст, способный вызвать панику;
  - АПС и СОУЭ смонтированы проводом КПСЭСнг. Требуется замена на провод КпСНг(А)-FRLSTx для детских учреждений;
  - не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными технологическими коммуникациями в подвальном помещении;
  - подвал не оборудован АПС
- будут устранены по мере поступления финансовых средств, на 2022 год финансирование не предусмотрено.

Заведующий отделом ОБ и  
ЖОУ

Л.И. Гарифуллина

