

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ ИШЕМБАЙ КАЛАҢЫНЫҢ
КАТНАШ ТӨРЭЭГЕ
«АЛЕНУШКА» 31-СЕ БАЛАЛАР
БАКСАҢЫ МУНИЦИПАЛЬ
АВТОНОМИЯЛЫ МӨКТӨПКӨСӨ
БЕЛЕМ БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ
(БР Ишембай районы МР Ишембай к.
катнаш төрзөгө «Аленушка» 31-се
балалар баксаһы МАМББУ)
453211, Башкортостан Республикаһы,
Ишембай к., Докучаев урамы, 16 йорт
Тел. /факс (34794) 4-27-25
E-mail: detskisad.31@mail.ru



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31
«АЛЕНУШКА» КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА ГОРОДА ИШИМБАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
(МАДОУ детский сад № 31 «Аленушка»
комбинированного вида г. Ишимбая МР
Ишимбайский район РБ)
Докучаева ул., д. 16, г. Ишимбай,
Республика Башкортостан, 453211
Тел. /факс (34794) 4-27-25
E-mail: detskisad.31@mail.ru

ОКПО 48883084, ОГРН 1020280000190, ИНН 0261009544/КПП 026101001

Исх.№ 55 от 09.11.2022 г.

Государственному
инспектору города Салават и
Ишимбайского района
по пожарному надзору
Т.Р. Сафиулдину,
Заведующего МАДОУ детский сад
№ 31 «Аленушка»
комбинированного вида
г. Ишимбай МР
Ишимбайский район РБ
Брайцевой Т.В.

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 226/1 от 06.12.2021 года по МАДОУ детскому саду № 31 «Аленушка» комбинированного вида г. Ишимбая МР Ишимбайский район РБ выявленных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Салаватского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы

В МАДОУ детский сад № 31 «Аленушка» комбинированного вида г. Ишимбая МР Ишимбайский район РБ были проведены следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно предписания № 226/1 от 06.12.2021 года:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушений	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка выполнения	о
1.	Прибор приемно-контрольный	ст. 83, 103 Ф3№123 от 22.07.2008г.	01.12.2022г.	Выполнено	установлен ишке .

	пожарный автоматической пожарной сигнализации установлен в общем коридоре первого этажа - помещении, не несанкционированного доступа	«Технический регламент требований пожарной безопасности»; и.5.12 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации автоматизация противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»		защищён доступ. Фото прилагается (см. приложение № 1).
2.	Пожарный шкаф №7 (ПК №7) изготовлен из горючих материалов	ст. 107 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент требований пожарной безопасности»	01.12.2022г.	Выполнено. Установлен новый пожарный шкаф. Фото прилагается (см. приложение № 2).
3.	Заполнение проема в противопожарной перегородке помещения (ориентир рядом с электрощитовой), используемое как склад выполнено без учета нормируемого предела огнестойкости и конструктивной пожарной опасности	п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 4.2.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.»	01.12.2022г.	Выполнено. Заменена дверь. Фото прилагается (см. приложение № 3).
4.	Подвал не оборудован АПС	п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень сооружений, помещений оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	01.12.2022г.	1. Разработана сметная документация, для оборудования АПС, замены АПС. 2. Отправлены информационные письма в адрес
5.	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями в	и. 15 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.12.2022г.	МКУУО о выделении средств для проведения данного вида работ (копии писем прилагаются) (приложение № 4); 3. На данный момент получен ответ от МКУУО, что работы будут

	подвальном помещении			
6.	Провода соединительных системы оповещения людей о пожаре не проложены в строительных конструкциях, коробках или каналах из негорючих материалов	п. 3.9 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»	01.12.2022г.	устранены по мере поступления финансовых средств (копии писем прилагаются) (приложение № 5)
7.	Система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа в помещениях дошкольного образовательного учреждения с числом мест более 150 оповещает всех находящихся людей в учреждении без использования специального текста оповещения. Используется текст, способный вызвать панику	п. 5.1, п.6 табл.2 НПБ 104-03 «Проектирование оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; п.1 табл. 2 СП 3.13130.2009 «противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования безопасности»	01.12.2022г.	
8.	АПС и СОУЭ смонтированы проводом КПСЭнг. Требуется замена на провод КпСНг(А)-FRLSTx для учреждений	ГОСТ 31565-2012	01.12.2022г.	

Заведующий



Т.В. Брайцева







БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ ИШЕМБАЙ КАЛАҢЫНЫҢ
КАТНАШ ТӨРЗӨГЕ

«АЛЕНУШКА» 31-СЕ БАЛАЛАР
БАКСАҢЫ МУНИЦИПАЛЬ
АВТОНОМИЯЛЫ МӨКТӘПКӨСӨ
БЕЛЕМ БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ
(БР Ишембай районы МР Ишембай к.
катнаш төрзөгә «Аленушка» 31-се
балалар баксаһы МАМББУ)
453211, Башкортостан Республикаһы,
Ишембай к., Докучаев урамы, 16 ворт
Тел. /факс (34794) 2-03-43
E-mail: detskiisad.31@mail.ru




МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31
«АЛЕНУШКА» КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА ГОРОДА ИШИМБАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
(МАДОУ детский сад № 31 «Аленушка»
комбинированного вида г. Ишимбая МР
Ишимбайский район РБ)
Докучаева ул., д. 16, г. Ишимбай,
Республика Башкортостан, 453211
Тел. /факс (34794) 2-03-43
E-mail: detskiisad.31@mail.ru

ОКПО 48883084, ОГРН 1020280000190, ИНН 0261009544/КПП 026101001

Исх. № 66 от 14.12.2021 г.

Начальнику МКУУО
администрации
муниципального
района Ишимбайский район
И.И. Исмагилову
заведующего МАДОУ
д. с. № 31 «Аленушка»
Брайцевой Т.В.



Службное письмо

Довожу до Вашего сведения, что в ходе плановой проверки Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан, Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Салаватского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы на основании решения о проведении плановой выездной проверки от 23 ноября 2021 года - с 25.11.2021 года по 08.12.2021 года было получено предписание № 226/1 от 06.12.2021 года. Для его выполнения, прошу Вас оказать содействие в выделение денежных средств в 2022 году по устранению следующих пунктов предписания:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	Провода соединительных линий системы оповещения людей о пожаре не проложены в строительных конструкциях,	п. 3.9 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»

	коробках или каналах из негорючих материалов	
2	Система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа в помещениях дошкольного образовательного учреждения с числом мест более 150 оповещает всех находящихся людей в учреждении без использования специального текста оповещения. Используется текст, способный вызвать панику	п. 5.1, п.6 табл.2 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; п.1 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»
3	АПС и СОУЭ смонтированы проводом КПСЭСнг. Требуется замена на провод КпСНг(А)-FRLSTx для детских учреждений	ГОСТ 31565-2012

Данные пункты указаны повторно, ранее на их устранение указывало предписание № 138/1/1 от 28.09.2018 года, предписание № 184/1/1 от 30.12.2019 года, предписание № 176/1/1 от 14.10.2020 года. Однако до настоящего времени из-за отсутствия финансирования мы не можем их выполнить. Разработана вся сметная документация, (копию сметы и предписания, прилагаю).

Заведующий



Т.В. Брайцева


БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ ИШЕМБАЙ КАЛАҢЫНЫҢ
КАТНАШ ТӨРЭҢГЕ «АЛЕНУШКА» 31-СЕ
БАЛАЛАР БАКСАҢЫ МУНИЦИПАЛЬ
АВТОНОМИЯЛЫ МӘКТӘПКӘСӘ БЕЛЕМ
БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ
(БР Ишембай районы МР Ишембай к.
катнаш төрәнге «Аленушка» 31-се балалар
баксаһы МАМББУ)
453211, Башкортостан Республикаһы,
Ишембай к., Докучаев урамы, 16 йорт
Тел. /факс (34794) 2-03-43
E-mail: detskiisad.31@mail.ru



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31
«АЛЕНУШКА» КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА ГОРОДА ИШИМБАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН
(МАДОУ детский сад № 31 «Аленушка»
комбинированного вида г. Ишимбая МР
Ишимбайский район РБ)
Докучаева ул., д. 16, г. Ишимбай,
Республика Башкортостан, 453211
Тел. /факс (34794) 2-03-43
E-mail: detskiisad.31@mail.ru

ОКПО 48883084, ОГРН 1020280000190, ИНН 0261009544/КПП 026101001

Исх. № 69 от 20.12.2021 г.



Начальнику МКУУО
Администрации муниципального
района Ишимбайский район
И.И. Исмагилову
заведующего МАДОУ д. с. № 31
«Аленушка»
Брайцовой Т.В.

Службное письмо

Довожу до Вашего сведения, что в ходе плановой проверки Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан, Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Салаватского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы на основании решения о проведении плановой выездной проверки от 23 ноября 2021 года - с 25.11.2021 года по 08.12.2021 года было получено предписание № 226/1 от 06.12.2021 года. Для его выполнения, прошу Вас оказать содействие в выделение денежных средств в 2022 году по устранению следующего пункта предписания:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями в подвальном помещении	п. 15 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479

Разработана сметная документация, (копия сметы и предписания, прилагаю).

Заведующий



Т.В. Брайцева


БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ ИШЕМБАЙ КАЛАҺЫНЫҢ
КАТНАШ ТӨРӨҮГЕ «АЛЕНУШКА» 31-СЕ
БАЛАЛАР БАКСАҺЫ МУНИЦИПАЛЬ
АВТОНОМИЯЛЫ МӨКТӨПКӘСӨ БЕЛЕМ
БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ
(БР Ишембай районы МР Ишембай к.
катнаш төрүгө «Аленушка» 31-се балалар
баксаһы МАМББУ)
453211, Башкортостан Республикаһы,
Ишембай к., Докучаев урамы, 16 йорт
Тел./факс (34794) 4-27-25
E-mail: detskisad.31@mail.ru



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31
«АЛЕНУШКА» КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА ГОРОДА ИШЕМБАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИШЕМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН
(МАДОУ детский сад № 31 «Аленушка»
комбинированного вида г. Ишембай МР
Ишембайский район РБ)
Докучаева ул., д. 16, г. Ишембай,
Республика Башкортостан, 453211
Тел./факс (34794) 4-27-25
E-mail: detskisad.31@mail.ru

ОКПО 48883084, ОГРН 1020280000190, ИНН 0261009544/КПП 026101001

Исх. № 01 от 14.01.2022 г.



Начальнику МКУУО
Администрации муниципального
района Ишимбайский район
И.И. Исмагилову
заведующего МАДОУ д. с. № 31
«Аленушка»
Брайцевой Т.В.

Служебное письмо

Довожу до Вашего сведения, что в ходе плановой проверки Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан, Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Салаватского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы на основании решения о проведении плановой выездной проверки от 23 ноября 2021 года - с 25.11.2021 года по 08.12.2021 года было получено предписание № 226/1 от 06.12.2021 года. Для его выполнения, прошу Вас оказать содействие в выделение денежных средств в 2022 году по устранению следующего пункта предписания:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	Подвал не оборудован АПС	п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»

Разработана сметная документация (копию сметы и предписания, прилагаю).

Заведующий



Т.В. Брайтцева

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ ИШЕМБАЙ КАЛАҢЫНЫҢ
КАТНАШ ТӨРЗӨГЕ

«АЛЕНУШКА» 31-СЕ БАЛАЛАР
БАКСАҢЫ МУНИЦИПАЛЬ
АВТОНОМИЯЛЫ МӨКТӨПКӨСӨ
БЕЛЕМ БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ
(БР Ишембай районы МР Ишембай к.
катнаш төрзөгө «Аленушка» 31-се
балалар баксаһы МАМБУ)
453211, Башкортостан Республикаһы,
Ишембай к., Докучаев урамы, 16 йорт
Тел./факс (34794) 4-27-25
E-mail: detskiisad.31@mail.ru



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31
«АЛЕНУШКА» КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА ГОРОДА ИШИМБАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
(МАДОУ детский сад № 31 «Аленушка»
комбинированного вида г. Ишимбая МР
Ишимбайский район РБ)
Докучаева ул., д. 16, г. Ишимбай,
Республика Башкортостан, 453211
Тел./факс (34794) 4-27-25
E-mail: detskiisad.31@mail.ru

ОКПО 48883084, ОГРН 1020280000190, ИНН 0261009544/КПП 026101001

Исх. № 25 от 04.04.2022 г.



Начальнику МКУУО
администрации
муниципального
района Ишимбайский район
И.И. Исмагилову

**УВАЖАЕМЫЙ
Ильшат Идиятулович!**

Прошу Вас оказать содействие в выделение средств для выполнения предписания № 226/1 от 06.12.2021 года выданного Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан, Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Салаватского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности до 01 декабря 2022 года. Необходимо устранить следующее:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	Провода соединительных линий системы оповещения людей о пожаре не проложены в строительных конструкциях, коробках или каналах из негорючих материалов	п. 3.9 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»
2	Система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа в помещениях дошкольного образовательного учреждения с числом мест более 150 оповещает всех находящихся людей в учреждении без использования специального текста оповещения. Используется текст, способный	п. 5.1, п.6 табл.2 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; п.1 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной

	вызвать панику	безопасности»
3	АПС и СОУЭ смонтированы проводом КПСЭСнг. Требуется замена на провод KnCHr(A)-FRLSTx для детских учреждений	ГОСТ 31565-2012
4	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями в подвальном помещении	п. 15 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479
5	Подвал не оборудован АПС	п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»

Данные пункты указаны повторно, ранее на их устранение указывало предписание № 138/1/1 от 28.09.2018 года, предписание № 184/1/1 от 30.12.2019 года, предписание № 176/1/1 от 14.10.2020 года. Однако до настоящего времени из-за отсутствия финансирования мы не можем их выполнить. Разработана вся сметная документация, (копию смет и предписания, прилагаю).

Заведующий



Т.В. Брайцева

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
МӨҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ
МУНИЦИПАЛЬ КАЗНА УЧРЕЖДЕННӨҒЫ
(БҖ ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МР МҖ МКУ)
Стәлиновский ур., 63Я., Ишембай ж., Башкортостан
Республикасы, 453215



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МКУ УО МР ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН)
ул. Стахановская, д.63, г. Ишембай,
Республика Башкортостан, 453215

Тел./факс (34794) 4-08-75 | E-mail: mku600@mail.ru | http://ishimbayo.narod.ru/
ОКПО 02120168 | ОГРН 1020201773426 | ИНН/КПП 0261003581 / 026101001

Исх. № 2058 от 30.12.2011 г. Заведующему МАДОУ
На № _____ от _____ детский сад №31 «Аленушка»
комбинированного вида
г. Ишембай МР ИР РБ
Т.В.БРАЙЦЕВА

[информация по финансированию]

Уважаемая Татьяна Владимировна!

Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан сообщает следующее.

Пункты предписаний по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- провода соединительных линий системы оповещения людей о пожаре проложены в строительных конструкциях, коробках или каналах из негорючих материалов;
 - система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа в помещениях дошкольного образовательного учреждения с числом мест более 150 оповещает всех находящихся людей в учреждениях без использования социального текста оповещения. Используется текст, способный вызвать панику;
 - АПС и СОУЭ смонтированы проводом КПСЭСнг. Требуется замена на провод КпСНг(А)-FRLSTx для детских учреждений;
 - не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными технологическими коммуникациями в подвальном помещении;
 - подвал не оборудован АПС
- будут устранены по мере поступления финансовых средств.

Заведующий отделом ОБ и
ЖОУ

Л.И. Гарифуллина

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
МӨҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ
МУНИЦИПАЛЬ КАЗНА УЧРЕЖДЕНЬЕНЫ
(БР ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МР МЭ МКУ)
Стахановсар ур., 63Я., Ишембай ш., Башкортостан
Республикасы, 453215



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МКУ УО МР ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН)
ул. Стахановская, д.63, г. Ишембай,
Республика Башкортостан, 453215

Тел./факс (34794) 4-08-75 | E-mail: mkuoos@mail.ru | http://ishimbayoo.narod.ru/
ОКПО 02120168 | ОГРН 1020201773426 | ИНН/КПП 0261003581 / 026101001

Исх. № 176 от 08.02.2022 Заведующему МАДОУ
На № _____ от _____ детский сад №31 «Аленушка»
комбинированного вида
г. Ишимбай МР ИР РБ
Т.В.БРАЙЦЕВА

[информация по финансированию]

Уважаемая Татьяна Владимировна!

Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан сообщает следующее.

Пункты предписаний по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- провода соединительных линий системы оповещения людей о пожаре проложены в строительных конструкциях, коробках или каналах из негорючих материалов;
 - система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа в помещениях дошкольного образовательного учреждения с числом мест более 150 оповещает всех находящихся людей в учреждениях без использования социального текста оповещения. Используется текст, способный вызвать панику;
 - АПС и СОУЭ смонтированы проводом КПСЭСнг. Требуется замена на провод КпСНг(А)-FRLStx для детских учреждений;
 - не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными технологическими коммуникациями в подвальном помещении;
 - подвал не оборудован АПС
- будут устранены по мере поступления финансовых средств, на 2022 год финансирование не предусмотрено.

Заведующий отделом ОБ и
ЖОУ

Л.И. Гарифуллина

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАһЫ
ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ
МУНИЦИПАЛЬ КАЗНА УЧРЕЖДЕНЕһЫ
(БР ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МР МИ МКУ)
Стаховсылар ур., 63й, Ишембай ҡ., Башҡортостан
Республикаһы, 453215



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МКУ УО МР ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН)
ул. Стаховских, д.63, г. Ишембай,
Республика Башкортостан, 453215

Тел./факс (34794) 4-08-75 | E-mail: mkuoo@mail.ru | http://ishimbay.mrsd.ru/
ОКПО 02120168 | ОГРН 1020201773426 | ИНН/КПП 0261003581 / 026101001

Исх. № 569 от 07.04.2019 г.
На № _____ от _____

Заведующему МАДОУ
детский сад №31 «Аленушка»
комбинированного вида
г. Ишимбай МР ИР РБ
Т.В.БРАЙЦЕВА

[информация по финансированию]

Уважаемая Татьяна Владимировна!

Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан сообщает следующее.

Пункты предписаний по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- провода соединительных линий системы оповещения людей о пожаре проложены в строительных конструкциях, коробках или каналах из негорючих материалов;
 - система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа в помещениях дошкольного образовательного учреждения с числом мест более 150 оповещает всех находящихся людей в учреждениях без использования социального текста оповещения. Используется текст, способный вызвать панику;
 - АПС и СОУЭ смонтированы проводом КПСЭСтг. Требуется замена на провод КпСНг(А)-FRLSTx для детских учреждений;
 - не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными технологическими коммуникациями в подвальном помещении;
 - подвал не оборудован АПС
- будут устранены по мере поступления финансовых средств, на 2022 год финансирование не предусмотрено.

Заведующий отделом ОБ и
ЖОУ

Л.И. Гарифуллина